

Pytania i wyjaśnienia do Ogłoszenia nr 9/2019 – część II

Pytanie:

W materiałach zamieszczonych na stronie WWW nie ma informacji dotyczącej ilości oraz wielkości szafy na substancje łatwo palne. Pozycja ta jedynie jest wymieniona w tekście w załączniku 5. Informuje nas, że szafa powinna mieć zabezpieczeni na poziomie min. 30 min według normy EN-PN 14470-1 lecz nie ma informacji do jej wielkości ani czy ma być to tylko 1 sztuka. Niestety pozycja ta nie jest uwzględniona w załączniku 4 (zestawienie umeblowania laboratoryjnego) ani nie jest jednoznacznie widoczna w załączniku 6 (projekt usytuowania mebli).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie do ogłoszenia 9/2019 część III informujemy, iż szafka na chemikalia wg specyfikacji i załączników jest przewidziana pod dygestorium. Opis z wymiarami jest wyspecyfikowany w zestawieniu umeblowania (załącznik 4) poz.3.

W projekcie usytuowania mebli (załącznik nr 6) jest natomiast wskazane miejsce wraz z opisem „Dygestorium z szafką na chemikalia”.